



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00055/21

Серия RU № 0312674



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 302040, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Номер телефона: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИХИМТЕК"

Основной государственный регистрационный номер: 1027700104981. Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 2, корпус 121. Телефон: +7(495)580-38-91, адрес электронной почты: info@unichimtek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИХИМТЕК"

Место нахождения (адрес юридического лица): 142181, Россия, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 2, корпус 121.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты кабелей: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-М», в виде пасты ТУ 5728-070-13267785-11 «Огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-М» (с Изменением № 1) Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № С-13/08-2021 от 11.08.2021 г., выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ» (ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)) (регистрационный номер аттестата аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24);

Акт о результатах анализа состояния производства № 89/90/91/92/93 от 29.04.2021г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (Аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53311-2009 "Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности" (раздел 4). Огнезащитная эффективность согласно приложению (бланк № 0810611) на 1 листе. Условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия (см. приложение - бланк № 0810611, лист 1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.08.2021

ПО 12.08.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Исмаилов Юрий Борисович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00055/21

Серия **RU** № **0810611**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824997000	Средство огнезащиты кабелей: огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-М», в виде пасты, нанесенный согласно инструкции по применению № 07018 огнезащитного терморасширяющегося материала «ОГРАКС-М» (ТУ 5728-070-13267785-11) для защиты от огня электрических кабелей: – обеспечивает огнезащитную эффективность при нанесении на кабели с наружной оболочкой из поливинилхлорида, полиэтилена, резины при толщине сухого слоя состава «ОГРАКС-М» не менее 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,8 кг/м ² , без учета технологических потерь).	ТУ 5728-070-13267785-11 «Огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-М» (с Изменением № 1)

Гарантийный срок хранения материала в заводской упаковке – один год со дня изготовления.

Срок службы покрытия из материала «ОГРАКС-М», эксплуатирующегося в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного, умеренно-холодного и холодного климата (У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 9.104), составляет не менее 30 лет.

Хранение при температуре от -60°C до +60°C.

ПЛАМЯ

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

Ненашев Юрий Борисович
(Ф.И.О.)