



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00125



Серия ВУ № 0039021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 24; тел. +375 17 2750088, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЦЕНТР-КС», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1047796903000, место нахождения: Российская Федерация, 142181, Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Заводская, д. 2, корп. 103, тел. +7 495 5803891, e-mail: info@unichimtek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЦЕНТР-КС», место нахождения: Российская Федерация, 142181, Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Заводская, д. 2, корп. 103; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 142181, Московская обл., г. Подольск, микрорайон Климовск, ул. Заводская, д. 2, корп. 122.

ПРОДУКЦИЯ Огнезащитный терморасширяющийся материал «Огракс-МСК» для защиты стальных конструкций, выпускаемый по ТУ 5728-068-13267785-10 «Огнезащитный терморасширяющийся материал «Огракс-МСК». Технические условия» (составляющие и параметры огнезащитного покрытия, группы огнезащитной эффективности согласно приложению № 1 на бланке серии ВУ № 0035983).

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 0352-С от 20.05.2024 испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35); протокола испытаний № 04-52/1355П от 19.08.2024 испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042); акта анализа состояния производства от 29.07.2024 (орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № ВУ/112 140.01, эксперт-аудитор Зданевич Сергей Анатольевич).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний», пункт 5.4 (пункты 3 и 4 таблицы 1). Перечень грунтовок (антикоррозионных систем) для применения в составе огнезащитного покрытия приведен в приложении № 2 на бланках серии ВУ № 0035984, № 0035985. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00076 от 03.09.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2025 ПО 02.09.2029 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор

Бот Марина Васильевна

Артемьев Павел Викторович



Приложение № 1

Листов 1

Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00125 от 29.09.2025
(бланк серии ВУ № 0039021)

№	Составляющие и параметры огнезащитного покрытия				Группа огнезащитной эффективности
	Толщина сухого слоя грунтовки двухкомпонентной «ЭП-045» (ТУ ВУ 500021625.106-2005), мм, не более	Толщина сухого слоя эмали двухкомпонентной «ЭП-152» (ТУ ВУ 500021625.140-2010), мм, не более	Толщина сухого слоя огнезащитного терморасширяющегося материала «Огракс-МСК», мм, не менее	Расход огнезащитного терморасширяющегося материала «Огракс-МСК» (без учета производственных потерь), кг/м ²	
1	0,06	0,10	2,20	4,4	4 (не менее 60 мин)
2	0,06	0,10	1,50	3,0	5 (не менее 45 мин)
3	0,06	0,10	0,50	1,0	6 (не менее 30 мин)
4	0,06	0,10	0,40	0,8	7 (не менее 15 мин)

Примечания:

1. Группы огнезащитной эффективности определены при испытании на образцах стальных колонн двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 с приведенной толщиной металла 3,4 мм.
2. Применение огнезащитного материала в соответствии с требованиями «Технологический регламент (инструкция по применению) № 0417 огнезащитного терморасширяющегося материала «Огракс-МСК» (ТУ 5728-068-13267785-10) для повышения огнестойкости стальных конструкций» от 05.02.2024 (в редакции изменения № 3 от 17.09.2025).
3. Удельный расход огнезащитного материала на 1 мм толщины сухого слоя – 2,0 кг/м².
4. Максимальная толщина сухого слоя огнезащитного материала согласно технологическому регламенту.
5. Допускается поверхностная обработка эмалью ХВ-124 (ГОСТ 10144-89) с толщиной сухого слоя не более 0,10 мм.
6. Срок службы огнезащитного покрытия в зависимости от условий применения согласно ТУ 5728-068-13267785-10.

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт-аудитор



Бот Марина Васильевна

Артемьев Павел Викторович

Приложение № 2

Листов 2

Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00125 от 29.09.2025
(бланк серии ВУ № 0039021)

Дополнительная информация:

Перечень грунтовок (антикоррозионных систем) для применения в составе огнезащитного покрытия:

№	Наименование грунтовки (антикоррозионной системы)	Толщина сухого слоя, мм, не более	Протоколы испытаний испытательного центра Учреждения «Научно- исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042
1	грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020)	0,05	№ 04-52/1299П, № 04-52/1300П от 13.08.2024
2	грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020)	0,12	№ 04-52/1241П, № 04-52/1242П от 02.09.2025
3	грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020)	0,05	№ 04-52/1321П, № 04-52/1322П от 16.08.2024
	эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)	0,05	
4	грунтовка АК 070* (ТУ 20.30.22-055-73617659-2022)	0,08	№ 04-52/1194П, № 04-52/1195П от 25.08.2025
5	грунтовка двухкомпонентная SIGMAFAST 278 (изготовитель - PPG Coatings Belgium BV/SRL, Бельгия)	0,25	№ 04-52/1157П, № 04-52/1158П от 23.07.2024
6	грунтовка двухкомпонентная ЭП-0607 «Рем-Покс» 2К HS (ТУ ВУ 101558453.006-2005)	0,28	№ 04-52/1249П, № 04-52/1250П от 02.09.2025
7	покрытие эпоксидное двухкомпонентное «ФАРБАКОУТ ЭПОКСИ 20» (ТУ ВУ 691554141.004-2016)	0,24	№ 04-52/1297П, № 04-52/1298П от 13.08.2024
8	грунтовка двухкомпонентная «ЭП-045» (ТУ ВУ 500021625.106-2005)	0,14	№ 04-52/1419П, № 04-52/1420П от 26.08.2024
	эмаль двухкомпонентная «ЭП-152» (ТУ ВУ 500021625.140-2010)	0,14	
9	грунтовка двухкомпонентная ХС-059 (ГОСТ 23494-79)	0,03	№ 04-52/1325П, № 04-52/1326П от 16.08.2024
	эмаль ХВ-124 (ГОСТ 10144-89)	0,04	

Руководитель органа
по сертификации

Бот Марина Васильевна

Эксперт-аудитор

Артемьев Павел Викторович

Приложение № 2

Листов 2

Лист 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 140.01 00125 от 29.09.2025
(бланк серии ВУ № 0039021)

10	грунтовка ХС-068 «Л» (ТУ РБ 500021625.110-2003)	0,06	№ 04-52/1323П, № 04-52/1324П от 16.08.2024
	эмаль ХВ-124 (ГОСТ 10144-89)	0,10	
11	грунтовка двухкомпонентная NORMASTIC 405 (ТУ 20.30.12-002-24120513-2017)	0,20	№ 04-52/1295П, № 04-52/1296П от 13.08.2024
	эмаль двухкомпонентная NORMADUR 65 HS BASE-1 (ТУ 20.30.12-001-24120513-2017)	0,08	
12	грунт-эмаль «Rem-Pox 205» (ТУ ВУ 101558453.023-2024) с отвердителем «Harter EP1 H5» (ТУ ВУ 101558453.024-2024)	0,16	№ 04-52/1253П, № 04-52/1254П от 02.09.2025
13	грунт-эмаль АС-1607 «Рем-Люкс» (ТУ ВУ 101558453.017-2021)	0,16	№ 04-52/1247П, № 04-52/1248П от 02.09.2025
14	грунт-эмаль «Rem-Pur 210» (ТУ ВУ 101558453.021-2024) с отвердителем «Harter PU1 M4» (ТУ ВУ 101558453.022-2024)	0,16	№ 04-52/1251П, № 04-52/1252П от 02.09.2025

* Примечание: грунтовкой АК 070 покрывались пластины из оцинкованного металла

Руководитель
органа по сертификации

Бот Марина Васильевна

Эксперт-аудитор

Артемьев Павел Викторович